Opätovná montáž NN vzdušného vedenia 3x50+35 AlFe6 a vedenia verejného osvetlenia 1x16 AlFe6 v dĺžke trasy 260m.

Montáž nového káblového NN vedenia 3x (N)AYY-J 3x120+70 SM/RC v chráničke OD110 v dĺžke trasy 40m.

Montáž NN vzdušného izolovaného vedenia RCI-ENS 3x95+70 v dĺžke trasy 91m.

Montáž nov. jednostĺpovej VS

Opätovná montáž NN vzdušného vedenia 3x50+35 AlFe6 a vedenia verejného osvetlenia 1x16 AlFe6 v dĺžke trasy 79m.

Opätovná montáž NN vzdušného vedenia 3x50+35 AlFe6 v dĺžke trasy 81m.

Opätovná montáž VN vedenia 3x35 AlFe6 v dĺžke trasy 140m.

Opätovná montáž NN vzdušného vedenia 3x50+35 AlFe6 a vedenia verejného osvetlenia 1x16 AlFe6 v dĺžke trasy 91m.

cesta I. triedy č. 72

243 ext. JB9/6 ext. K1200+4xVPR-1B
244 ext. JB9/6 ext. K1200+4xVPR-1B
245 ext. JB9/6 ext. K1200+4xVPR-1B
246 ext. JB9/6 ext. K1200+4xVPR-1B
247 ext. JB9/6 ext. K1200+4xVPR-1B
248 ext. JB9/6 ext. K1200+4xVPR-1B
249 JB10,5/20 K1200+8xV2K-1 KO+PA 2000
250 ext. JB10,5/4 ext. K1200+4xVPR-1B K600+ES 1500
251 JB10,5/15 K1200+4xV2K-1 KO+PA 2000 KO+PA 2000
252 JB10,5/6 K1200+4xVPR-1B
253 JB10,5/10 K600+ES 1500
253,1 JB10,5/10 K600+ES 1500
254 JB12,5/6 K600+ES 1500
255 JB10,5/6 K600+ES 1500
255,1 JB10,5/6 K600+ES 1500
256 JB12/10 K600+ES 1500
257 JB12/10
258 JB12/10 KO+PA 2000
259 ext. JB 10,5/6 K1200+4xVPR-1B
260 JB 10,5/6 konz. 1x2XLA 3xSDI 90.280 3xSDI 90.280
261 JB10,5/6 K1200+4xVPR-1B
262 JB10,5/20 K1200+4xV2K-1 K1200+4xV2K-1
263 ext. JB 10,5/3 K1200+4xVPR-1B
264 ext. JB 10,5/6 K1200+4xVPR-1B
265 ext. JB 10,5/6 K1200+4xVPR-1B
266 ext. JB 10,5/6 K1200+4xVPR-1B
1 ext. JB 10,5/6 konz. 1x2XLA 3xSDI 90.280 3xSDI 90.280
2 ext. JB 10,5/6 konz. 1x2XLA 3xSDI 90.280 3xSDI 90.280
3 ext. JB 10,5/6 konz. LAHKA+AB 3xWPA 180/1,8 ext. 3x kol. izolátor
4 ext. JB 10,5/6 konz. LAHKA+AB ext. konz. LAHKA+AB
5 JB 10,5/10 ext. 1x kol. izolátor 3xSDI 90.280 3xSDI 90.280
6 ext. JB 10,5/6 konz. LAHKA+AB ext. konz. LAHKA+AB
7 ext. JB 10,5/6 ext. konz. LAHKA+AB

LEGENDA:

- VN uzemnené vedenie - existujúce
- VN uzemnené vedenie - navrhované
- VN káblové vedenie - navrhované
- VN uzemnené vedenie - demontované
- NN uzemnené vedenie - existujúce
- NN káblové vedenie - existujúce
- NN uzemnené vedenie - navrhované
- NN káblové vedenie - navrhované
- NN káblové vedenie - demontované
- NN káblové vedenie - demontované
- Verejné osvetlenie - existujúce uzemnené
- Verejné osvetlenie - existujúce káblové
- Verejné osvetlenie - navrhované uzemnené
- Verejné osvetlenie - navrhované káblové
- Verejné osvetlenie - navrhované uzemnené
- Verejné osvetlenie - navrhované káblové
- Verejný rozhlas - existujúce uzemnené
- Verejný rozhlas - existujúce káblové
- Verejný rozhlas - navrhované uzemnené
- Verejný rozhlas - navrhované káblové
- Verejný rozhlas - demontované uzemnené
- Verejný rozhlas - demontované káblové
- Telefónne vedenie - existujúce uzemnené
- Telefónne vedenie - existujúce káblové
- Telefónne vedenie - plánované uzemnené
- Telefónne vedenie - plánované káblové
- Telefónne vedenie - demontované uzemnené
- Telefónne vedenie - demontované káblové
- Chránička vedenia
- Ochranné pásmo inžinierskych sietí
- Plynové potrubie VTL - podzemné
- Plynové potrubie STL - podzemné
- Plynové potrubie NTL - podzemné
- Vodovod všeobecne - podzemné
- Kanalizácia splašková - podzemná
- Kanalizácia splašková - podzemná
- stromy
- pásmo výrubov
- bleskoistka s uzemnením
- iskrište
- úsekový odpojovač
- uzemnenie
- výstražná tabuľka
- rozvodnica všeobecne
- stožiar betónový jednoduchý
- stožiar betónový dvojitý
- kotevná svorka
- prípojková skrinka SPP2
- prípojková skrinka SPP1/2
- prípojková skrinka SI1,63
- odberné miesto
- domová prípojka - strešník
- domová prípojka - konzola
- verejné osvetlenie - stožiar
- verejné osvetlenie - na stĺp
- verejný rozhlas - reproduktor
- jednostĺpová TS

POZNÁMKA:
ELEKTRICKÁ SIEŤ: VN - 3 AC 22kV 50Hz , sieť s nytým vyprudním,neutrálny
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- Podľa STN 33 3201, čl. 7.1.2.1
- krytom, - zábranou, - prekážkou, - umiestnením mimo dosahu
PROSTREDIEKY I NA OCHR. OSOBY V PRÍPADE DOTYKU NEŽIV. ČASTÍ
- STN 33 2000-4-41, čl. 7.2

Rozvodná sústava NN : TN-C-S 3x400/230V
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
- STN 33 2000-4-41, čl. 412.1, čl. 412.2
- izoláciou, zábranou alebo krytím
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:
- STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3
- samočinným odpojením napájania

00	04/2017	Ing. Ondrušek		Ing. Ondrušek		Ing. Ondrušek		Prvé vydanie
REVÍZIE / REVISIONS	DÁTUM / DATE	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS	POPIS - POZNÁMKA / DESCRIPTION / REMARK
	VYPRACOVAL / PROCESSED BY			KONTROLOVAL / CHECKED BY		SCHVÁLIL / APPROVED BY		

ZÁKAZNÍK: Stredoslovenská distribučná, a. s. www.ssd.sk

PROJEKTANT / ENGINEER: MONDEZ DESIGN OF ELECTRICAL DEVICES

PROJEKTANT - SUBDODÁVATEĽ / DESIGNER

NÁZOV PROJEKTU / PROJECT TITLE:
10521 - BREZNO - Rohožná - Zahustenie DTS

NÁZOV VÝKRESU / DRAWING NAME:
Celková situácia stavby - navrhovaný stav

PS / SO / SKUPINA / PART OF PROJECT:

STAV / STATUS: PRS

ČÍSLO DOKUMENTU PROJEKTANT - SUB. / DESIGNER DOC NO.	REVÍZIA / REVISION	LIST / SHEET	MIERKA / SCALE	VEĽKOSŤ / SIZE
03_CSS_002				
ČÍSLO DOKUMENTU PROJEKTANT - ENGINEER DOC NO. P0234/17-R-C00-002	00	002	1:1000	A1

Táto dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti MONDEZ, s.r.o., Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.