

# BREZNO-ROHOZNÁ 1:750



## LEGENDA:

- EXISTUJÚCE NN VZDUŠNÉ VEDENIA-SSE-D
- EXISTUJÚCE NN PRÍPOJKY
- NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE NNK- AYKY-J3x240+120- 312 m V CHRÁNIČKE FXKVR110
- ▣ NAVRHOVANÉ ROZVODNÉ ISTIACE SKRINE PRIS
- ▣ NAVRHOVANÁ ROZVODNÁ ISTIACA SKRIŇA VRIS1
- ⊥ UZEMNENIE ROZVODNEJ SKRINE
- PÁS FeZn 30/4
- OCHRANNÉ PÁSMO NN KÁBLA

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN 400/230 V, 50 Hz, TN-C.

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: OCHRANNÉ OPATRENIE-SAMOČINNÉ

- ODPOJENIE NAPÁJANIA
- 1) V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
  - IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ
  - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
- 2) PRI PORUČE
  - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
  - OCHRANNÉ UZEMNENIE

VONKAJŠIE VPLYVY: VIĎ. PROTOKOL č.12/2018



Zodp. projektant zákazky Ing. Ivan Babiak Banská Bystrica	Zodp. projektant profesie Ing. Ivan Babiak Investor: SSD, a.s.-Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina	Kreslil Ing. Ivan Babiak	<b>4</b>	<b>ELOBA</b> PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ 974 01 B. BYSTRICA	
STAVBA: 10378- BREZNO - ROHOZNÁ - ROZŠÍRENIE NNK SO-01: ROZŠÍRENIE NNK				Dátum 05- 2018	Stupeň: SP + RP
Názov výkresu: SITUÁCIA ROZŠÍRENIA NNK			Formát 2xA4	Číslo zákazky 1810378	Merítko 1 : 750
			Číslo 03.03_CSS výkresu: <b>001</b> 1810378.pdf		

